

| Technické parametry nádrží            |     | 500 L                                                    | 750 L       | 1000 L       | 1500 L       |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                                       |     | JK-00-500-I                                              | JK-00-750-I | JK-00-1000-I | JK-00-1500-I |
| Průměr nádrže                         | mm  | 600                                                      | 750         | 850          | 997          |
| Průměr nádrže s izolací               | mm  | 775                                                      | 920         | 1022         | 1169         |
| výška nádrže s izolací                | mm  | 1916                                                     | 1988        | 1993         | 2029         |
| Celkový objem nádrže                  | l   | 477                                                      | 748         | 968          | 1361         |
| Hmotnost nádrže s izolací             | kg  | 62                                                       | 79          | 91           | 126          |
| maximální dovolený provozní tlak      | bar | 5 bar(g)                                                 |             |              | 3 bar(g)     |
| max. dovolená pracovní teplota nádrže | °C  | 95°C                                                     |             |              |              |
| Energetická třída                     |     | B                                                        | B           | B            | C            |
| Tepelná vodivost izolace (W/mK)       |     | ≤ 0,032 W/mK                                             |             |              |              |
| Povrchová úprava                      |     | bez vnitřního nátěru; vnější základový nátěr + krycí lak |             |              |              |
| Síla izolace (mm)                     | mm  | 85                                                       |             |              |              |

|                           |    |      |      |      |      |
|---------------------------|----|------|------|------|------|
| Hrdlo H1 -vnější závit G  | "  | 1    |      |      |      |
| výška hrdla od země h1    | mm | 67   | 114  | 117  | 130  |
| Hrdlo H2-vnitřní závit G  | "  | 6/4  |      |      |      |
| výška hrdla od země h2    | mm | 267  | 314  | 317  | 330  |
| Hrdlo H3 -vnitřní závit G | "  | 6/4  |      |      |      |
| výška hrdla od země h3    | mm | 382  | 429  | 432  | 445  |
| Hrdlo H4 -vnitřní závit G | "  | 1/2  |      |      |      |
| výška hrdla od země h4    | mm | 502  | 549  | 552  | 565  |
| Hrdlo H5 -vnitřní závit G | "  | 1/2  |      |      |      |
| výška hrdla od země h5    | mm | 1362 | 1409 | 1412 | 1425 |
| Hrdlo H6 -vnitřní závit G | "  | 6/4  |      |      |      |
| výška hrdla od země h6    | mm | 1482 | 1529 | 1532 | 1545 |
| Hrdlo H7 -vnitřní závit G | "  | 6/4  |      |      |      |
| výška hrdla od země h7    | mm | 1597 | 1644 | 1647 | 1660 |
| Hrdlo H8 -vnitřní závit G | "  | 6/4  |      |      |      |
| výška hrdla h8            | mm | 1914 | 1986 | 1991 | 2027 |

Přesné polohy hrdel viz. výkres ve složce "Související soubory"

**TRIVEN**

